

音楽室空調更新にかかる質問への回答について

Q1 同時マルチから個別運転マルチにした理由

同室内での使用なのに個別にする意味はあるのか？

能力が足りないからとのことですが仕様書を比べましたが能力は同じです

→基準品の要求仕様については別添の同等品確認申請書の2ページ目のチェックリストの内容を確認してください。特に同時マルチでも個別マルチでもチェックリストの仕様を満たしていれば同等品とみなします。

Q2 個別マルチにした場合の室内機電源工事は？

工事仕様を見ると「既設配線切り離し・再接続」となっておりますがダイキンの配線仕様を見ると室内機に単相200V電源新設すること」と書かれています。

もちろん個別運転用にリモコンも増設となりますのでリモコン配線も必要です。

→基準品または同等品で入札された場合、必要となる追加工事があればそれも併せて見積りをお願いします。